

# 金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目(分期验收)

## 竣工环境保护验收组意见

2026年3月2日,金堂欣久霖精神病医院有限责任公司主持召开了金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目(分期验收)竣工环境保护验收会。验收组由业主及编制单位、监测单位和专家组成。验收组现场查看了该项目配套环境保护执行情况,听取了建设单位对该项目环保“三同时”执行情况的汇报、验收单位关于该项目竣工环境保护验收调查的介绍,经认真讨论,形成如下验收意见:

### 一、工程建设基本情况

#### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

建设地点:四川省成都市金堂县竹篙镇青松社区5组157/158号,建设地址与环评一致。

主要建设内容:利用原青松小学地块作为经营场所,总用地面积约5349m<sup>2</sup>;配套建设排水系统、消防系统、办公室等;环保工程:1套污水处理站、1套污水站恶臭治理设施、医疗及危废废物暂存间、空气消毒(紫外消毒灯、通风机等)等。

本期验收运营规模:设置床位121张(环评拟定280张,本期在环评范围内)。

#### (二) 建设过程及环保审批情况

成都花园水城环境科技有限公司于2025年4月完成了该项目环境影响评价工作,并于2025年4月27日取得了环评批复(金环评审[2025]7号)。

项目2025年5月开工建设,2025年12月建成,并取得了排污许可证(证书编号:91510121MAD3L1XL2Q001Q)。

#### (三) 投资情况

项目实际总投资600万元,营运期环保投资39万元,占总投资6.5%。

#### (四) 验收范围

金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目(分期验收)的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。

### 二、工程变动情况

项目规模、废气治理、废水治理、固废处置措施均未发生变化,对比关于印



发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）项目无重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废气治理设施

污水处理站恶臭：污水处理设施采用地埋式，设置废气收集管道，废气由管道收集后经1套“紫外消毒+活性炭吸附”装置处理后，引至污水设备间屋顶排放；

医废暂存间恶臭：密闭、设置紫外灯消毒、通风扇等，医院应对医疗废物及危险废物打包密封，及时清运；

医院内浑浊带菌空气：采用常规消毒措施，利用紫外灯、等离子空气净化消毒机对地面及物品表面和室内外空气进行消毒；

少量煎药中药异味经排气扇室内换气排放，加强室内通风；

备用柴油发电机尾气：经设备自带净化装置处理后，引至发电房屋顶排放；

食堂油烟：油烟净化器处理后引至屋顶排放。

#### （二）废水治理设施

项目外排废水经自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，经市政污水管网进入青松社区微型污水处理站处理后达到《成都市农村生活污水治理实施方案》（成办函〔2018〕124号）文件中Ⅲ类水功能区标准后，外排壮溪河。

#### （三）噪声治理设施

通过设置标识，保持室内保持相对比较安静的环境；设备通过选用低噪声设备，墙体隔声；分体式空调选用低噪声设备。

#### （四）固废治理措施

生活垃圾交环卫部门清运；未被污染的包装材料（含未被污染的输液瓶（袋）等）交相应单位回收处置；中药药渣收集后交环卫部门清运；餐厨垃圾及废油脂交餐厨资质单位处置；污水站污泥、医疗废物、废活性炭、实验室废液、沾染危险物质的废包装材料、废含汞紫外线灯管分类收集，并存放于医废暂存间（分区设置医废区、危废区），交有相应危废资质的单位处置。

### 四、验收监测结果

#### （一）废气



据本次验收监测数据表明，污水处理站周边无组织氨、硫化氢、臭气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准；厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。废气均能实现达标排放。

## （二）废水

据本次验收监测数据表明，项目污水站排口水质中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性、粪大肠菌群、总余氯检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。氨氮、总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。废水均能实现达标排放。

## （三）噪声

据本次验收监测数据表明，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。敏感点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准限值要求。噪声可厂界达标排放。

## （四）固废

生活垃圾交环卫部门清运；未被污染的包装材料（含未被污染的输液瓶（袋）等）交相应单位回收处置；中药药渣收集后交环卫部门清运；餐厨垃圾及废油脂交餐厨资质单位处置；污水站污泥、医疗废物、废活性炭、实验室废液、沾染危险物质的废包装材料、废含汞紫外线灯管分类收集，并存放于医废暂存间（分区设置医废区、危废区），交有相应危废资质的单位处置。

## （五）风险防范设施效果

厂区内已设置消防栓，配备灭火器。按规范设置了医废暂存间，暂存间采取了“三防”措施。

## （六）污染物排放总量

根据验收监测报告表显示：化学需氧量、氨氮、总磷的实际排放总量低于环评建议总量指标。

## 五、文档和环保机构情况

公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

## 六、验收结论



结合项目实际情况，经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目（分期验收）审查、审批手续完备，已建设内容及配套的环保设施及措施已按要求建成和落实，通过竣工环保验收。

#### 七、后续要求

定期检修环保设施，确保达标排放。验收资料（包括原始记录、现场采样照片、验收时环保设施现状照片等）存档备查。建立环保档案，记录固废去向。

#### 八、验收人员信息

验收人员信息见附表。

金堂欣久霖精神病医院有限责任公司



金堂欣久霖精神病医院

附表:

金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目（分期验收）环境保护自主验收小组

验收小组	姓名	单位	职务/职称	电话	签字
组长	周中事	金堂欣久霖精神病医院有限责任公司	院长	1368836225	周中事
专家成员	何伟	四川省川治生态环境科技有限公司	高工	13666136662	何伟
	何伟	四川省川治生态环境科技有限公司	高工	13508097203	何伟
	文芸	四川省自然资源勘察设计中集园生态环境有限公司	高工	13541375696	文芸
建设（竣工验收）单位	于晓惠	金堂欣久霖精神病医院有限责任公司	助理	13488922931	于晓惠
	张明	金堂欣久霖精神病医院有限责任公司	助理	15390021231	张明
其他成员	刘江	轻碳(四川)检测认证有限公司	助理工程师	18784631854	刘江
	刘江	轻碳(四川)检测认证有限公司	助理工程师	17345730297	刘江

金堂欣久霖精神病医院有限责任公司

2026年3月2日

